

Fiche d'Evaluation – compte rendu d'exercice

Date	Heure	Temps d'évacuation (avant appel)	Temps d'évacuation (après appel)

Point d'évaluation	Oui	Non	Observations
Modalités d'organisation • Inopiné	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Application des consignes générales • Tout le monde a entendu le signal d'alarme • Tout le monde a évacué • Les ascenseurs sont restés inutilisés • Tout le monde a respecté la consigne : "ne pas revenir en arrière sans autorisation" • Tout le monde a rejoint le(s) point(s) de rassemblement • Le comptage des personnes a été effectué sans problème	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
Evacuation • Evacuation immédiate à l'alarme • Evacuation en bon ordre • Bonne prise en compte des personnes en situation de handicap	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
Application des consignes particulières • Laboratoires/locaux techniques ➤ coupure des énergies • Standard/loge ➤ accueil des secours • Restaurant (s'assurer que tous les élèves ont quitté la salle de restauration) • Internat/locaux à sommeil (s'assurer de l'évacuation de toutes les chambres...)	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
Installations techniques particulières • Les équipements asservis à l'alarme ou à la détection incendie ont fonctionné : ➤ Fermeture des portes coupes feu ➤ Déverrouillage des issues de secours ➤ Désenfumage des circulations	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

Enseignements à tirer : En fonction des résultats, penser immédiatement à remédier aux anomalies constatées pour améliorer la procédure d'évacuation (adapter les consignes, informer le personnel, réparer les installations défectueuse)

(1) Ce modèle support de l'évaluation doit être complété et annexé au registre de sécurité.

A transmettre à la collectivité si problème(s) lié(s) aux obligations du propriétaire.